



UGIRP2 – via G.C. Cortese n.29 Napoli

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(ART. 140 DEL D.Lgs. 36/2023)

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELL'EDIFICIO PALAZZO DEGLI UFFICI SITO IN VIA G.C.CORTESE N.29 DOVUTO ALLE PROBLEMATICHE ELETRICHE NEL LOCALE DELL'ENTE DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA

L'anno 2024 il giorno 13 del mese di maggio, i sottoscritti ing. Luciano Silvestro e ing. Fausto Cascone premesso che:

alle ore 7:00 della mattina dello stesso giorno per un disservizio sulla rete dell'ente fornitore di energia elettrica e-distribuzione l'edificio Palazzo Uffici dell'Università risultava privo di alimentazione elettrica;

contattata e-distribuzione da parte dell'Università questa interveniva con propria squadra di manutenzione che comunicava un guasto sul proprio interruttore di Media Tensione a servizio del Palazzo degli Uffici;

la stessa squadra di manutenzione di e-distribuzione, visto il danno e dopo alcuni tentativi di riarmo, comunicava alle ore 8:30 che il proprio interruttore doveva essere sostituito e contestualmente chiedeva il distacco obbligatorio, per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza, di tutti gli interruttori di media tensione della cabina MT/BT dell'Università, sgancio che è stato eseguito dalla ditta di manutenzione di UNINA;

alle ore 18:30 e-distribuzione comunicava l'avvenuta sostituzione dell'interruttore e la disponibilità dell'alimentazione elettrica autorizzando il ripristino dell'impianto MT /BT lato utente UNINA;

all'atto del riarmo degli interruttori di Media Tensione UNINA, eseguito dalla ditta di manutenzione, si verificava l'impossibilità del loro ripristino dovuta probabilmente alla vetustà degli interruttori stessi (di vita utile > 30 anni).

Si cercava in ogni modo il ripristino degli stessi fino alle ore 21 :00 senza possibilità di recupero.

A tal punto, rimasto l'edificio privo di energia elettrica, considerata l'interruzione del servizio pubblico degli uffici afferenti l'edificio di UNINA e l'urgenza di ripristinare le attività didattiche ed amministrative, si stabiliva la sostituzione in somma urgenza del quadro di Media Tensione e dei relativi accessori della cabina MT/BT UNINA dell'edificio.

A tal fine si interpellava la ditta GENERALIMPIANTI srl presente sul post e già aggiudicataria in ATI dei lavori di cui alla procedura (ATNE0.2202L -Accordo quadro per l'esecuzione di manutenzione edile ed impiantistica sugli immobili di competenza UTACJ e UTPOR -Lotto 1) la quale rappresentava fin da subito la propria disponibilità ad eseguire tali. interventi in somma urgenza. Tale scelta deriva da un'ottimizzazione dei tempi e soprattutto dei costi di intervento visto che la ditta GENERALIMPIANTI srl ha già sul posto, attrezzature, operai e mezzi di sollevamento tali da poter intervenire nell'immediato.

Preso atto di tutto quanto descritto



UGIRP2 – via G.C. Cortese n.29 Napoli

SI E' DISPOSTO AD HORAS:

Alla Ditta **GENERALIMPIANTI srl** di provvedere alla sostituzione del quadro di Media Tensione afferente la cabina di MT UNINA e al successivo ripristino dell'alimentazione elettrica dell'edificio. La ditta sopraindicata accetta di eseguire AD HORAS gli interventi di cui sopra.

La stima dei lavori sopra indicati sarà effettuata desumendo i prezzi unitari del prezzario dei lavori pubblici Regione Campania 2024 o dal tariffario DEI oltre a nuovi prezzi concordati. La sui quali la ditta GENERALIMPANTI srl offre un ribasso sull'intero lavoro del 10%.

La perizia di stima unitamente al presente verbale, sarà trasmessa alla stazione appaltante per l'autorizzazione dei lavori e la copertura economica della spesa.

Per la GENERALIMPIANTI Srl
Sig. Dorio Francesco

PER L'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA
Ing. Luciano Silvestro

Ing. Fausto Cascone