



Università Federico II

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 18

Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] — Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - Napoli. Moduli A1- A 2.CIG. 5814984499

Sono pervenuti a questa Amministrazione quesiti relativi agli atti di gara, che di seguito si riportano, con le relative risposte:

Quesito n.29)

Con riferimento alla procedura in oggetto, poniamo il seguente quesito:

I seguenti elaborati del progetto messo in gara:

- 9GjCM01b Diagramma centrale termica A1-A2-C
- 9GkCM01b Diagramma centrale frigo A1-A2-C

fanno riferimento anche al fabbricato C già realizzato e funzionante.

Si richiede, pertanto, se le centrali termica e frigorifera siano già state realizzate totalmente o solo in parte.

Restando in attesa di cortese riscontro, ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti saluti

Risposta al Quesito n. 29)

Le centrali termica e frigorifera sono state già realizzate. Restano a carico dell'aggiudicatario dei moduli A1-A2 tutte le opere/modifiche necessarie al collegamento degli impianti dei moduli A1-A2 alle centrali termiche e frigorifera esistenti sotto il modulo C.

F.to Il Responsabile del Procedimento

Ing. Ferdinando Fisciano

firmato digitalmente