

Descrizione CIRCUITO SECON.	GENERALE	SERVIZI AUX	ILLUMINAZIONE PRESE SERVIZI 6.2	ILLUMINAZIONE PRESE 6.1	ILLUMINAZIONE PRESE 6.3	RISERVA	RISERVA	CIRC.CORRIDOIO1	CIRC.CORRIDOIO2	
NUMERO DEL CIRCUITO										
CAVO mmq	4x25		2x6	2x6	2x6			4x2.5	4x2.5	
POTENZA W	10768	135	2001	1940	1364			2592	2736	
CADUTA TENSIONE %										
TIPO INTERRUTTORE										
TARATURA TERMICA A	4x63		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	4x25	4x25	
TIPO TELERUTTORE								B16	B16	
DISTRIBUZIONI FASI SIGLA	L1-L2-L3-N	L1-N	L2-N	L3-N	L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	

PROGETTO :	UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - NAPOLI EDIFICIO 2	SCALA : ---	FOGLIO N.
DISEGNO :	Q.TA 106,18 QUADRO QP6 SCHEMA ELETTRICO		1/2



Descrizione CIRCUITO SECON.	ALIMENTAZIONE CONTINUITA'	CIRCUITO 1								
NUMERO DEL CIRCUITO										
CAVO mmq		2x2.5								
POTENZA W		864								
CADUTA TENSIONE %										
TIPO INTERRUTTORE										
TARATURA TERMICA A		2x10								
TIPO TELERUTTORE		B12								
DISTRIBUZIONI FASI SIGLA	L1-N	L2-N								

PROGETTO :	UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - NAPOLI EDIFICIO 2	SCALA : ---	FOGLIO N.
DISEGNO :	Q.TA 106,18 QUADRO QP6 SCHEMA ELETTRICO		2/2