

Descrizione CIRCUITO SECON.	GENERALE	SERVIZI AUX	ILL.E PRESE SERVIZI 8.7	ILL.E PRESE SERVIZI 8.1	ILL.E PRESE SERVIZI 8.2	ILL.E PRESE SERVIZI 8.3	ILL.E PRESE SERVIZI 8.4	ILL.E PRESE SERVIZI 8.5	ILL.E PRESE SERVIZI 8.6	RISERVA
NUMERO DEL CIRCUITO										
CAVO mmq	3 1/2x35		4x6	4x6	4x6	4x6	4x6	4x6	4x6	
POTENZA W	36206	135	2989	3964	3964	3964	3964	3964	4126	
CADUTA TENSIONE %										
TIPO INTERRUTTORE										
TARATURA TERMICA A	4x100		4x15	4x15	4x15	4x15	4x15	4x15	4x15	4x15
TIPO TELERUTTORE										
DISTRIBUZIONI FASI SIGLA	L1-L2-L3-N	L1-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N

PROGETTO :	UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - NAPOLI EDIFICIO 2	SCALA : —	FOGLIO N. 1/2
DISEGNO :	Q.TA 102,65 QUADRO QP8 SCHEMA ELETTRICO		



Descrizione CIRCUITO SECON.	CIRC.CORRIDOIO	CIRC.CORRIDOIO	RAMPA	RAMPA		ALIMENTAZIONE CONTINUITA'	CORRIDOIO CONT.	RAMPA CONT.	RISERVA	
NUMERO DEL CIRCUITO										
CAVO mmq	4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5			2x2.5	2x2.5		
POTENZA W	2160	3312	3312	384			576	936		
CADUTA TENSIONE %										
TIPO INTERRUTTORE										
TARATURA TERMICA A	4x15	4x15	4x15	4x15			2x10	2x10	2x10	
TIPO TELERUTTORE	B16	B16	B16	B16			B12	B12	B12	
DISTRIBUZIONI FASI SIGLA	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N		L1-N	L2-N	L3-N	L1-N	

PROGETTO :	UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - NAPOLI EDIFICIO 2	SCALA : --	FOGLIO N. 2/2
DISEGNO :	Q.TA 102,65 QUADRO QP8 SCHEMA ELETTRICO		