EDIFICIO 2 (ex X-X') AULARIO A
Livello 1" q.ta 106,18

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

	PLAFONIERA INCASSO SCHERMO POLICARBONATO 1x18 W
	PLAFONIERA A PARETE SOSPITTO 1x26 W LAMELLARE
	PLAFONIERA INCASSO SCHERMO METACRILATO 2x36 W
	PLAFONIERA INCASSO SCHERMO POLICARBONATO 1x58 W
	PLAFONIERA SPORGENTE SCHERMO METACRILATO 1x36 W
	PROIETTORE CON LAMPADA IODURI METALLI 150W
	CORPO ILLUMINANTE A PARETE IP44 CON LAMPADA INCANDESCENZA 60W
	PLAFONIERA U.S. AUTONUMENTATA 1x36W ad. 1h
	PLAFONIERA U.S. AUTONUMENTATA 1x18W ad. 1h
	PLAFONIERA CON ARMATURA 2x58 W
	PLAFONIERA LAMELLARE STAGNO 1x58 W
	PLAFONIERA CON ARMATURA STAGNA 1x58 W
	PLAFONIERA INCASSO OTTICA PARABOLICA 57° 1x58 W
	INTERRUTTORE APERTURA PANIGIOLE E FINESTRE
	INTERRUTTORE 5AL+SCENO TELO PROIETTORE
	PLAFONIERA DA INCASSO 4x18 W
	LAMPADA ALIMENTATA DA CIRCUITO DI SICUREZZA
	INTERRUTTORE DA PARETE O DA INCASSO UNIPOLARE
	DEVIATORE
	PRESA SPIASSO 2x10/16A+T
	PRESA UNIVERSALE 2x10/16A+T
	PRESA MODULARE INTERBLOCCATA UNIVERSALE 2x10/16A+T
	PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI DA 2x16A+T
	PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI DA 3x16A+T
	INTERRUTTORE 5AL+SCENO TELO PROIETTORE
	INTERRUTTORE DA PARETE O DA INCASSO UNIPOLARE STAGNO
	DEVIATORE STAGNO
	PRESA STAGNA CON ISOPERICOLO A MOLLA UNIVERSALE 2x10/16A+T
	PRESA STAGNA CON ISOPERICOLO A MOLLA SPIASSO 2x10/16A+T
	QUADRO ELETTRICO
	QUADETTO PRESE
	"CANALETTA PER CABLAGGIO CON A DUE SERVIZI PER FALSO PAVIMENTO COSTITUITA DA: n.1 PRESA PER TRASMISSIONE DATI RJ45 CAT.6 n.1 PRESA UNIVERSALE 2x10/16A+T

LEGENDA IMPIANTI SPECIALI

	PULSANTE A TIRANTE DI ALLARME
	PULSANTE DI TACITAZIONE
	LAMPADA DI SEGNALAZIONE
	SEGNALAZIONE ACUSTICA
	RELE' BISTABILE CON CONTATTI PER RIPETIZIONE REMOTA
	PRESA TELEFONICA RJ45 CAT.6
	PRESA PER TRASMISSIONE DATI RJ45 CAT.6
	GRUPPO PRESE TV/SAT
	INTERRUTTORE DIFF. MAGNETOTERMICO 6ps DE250/10AC
	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 6ps DF250/4/10
	PRESA TELEFONICA TRIPPLARE
	DIFFUSORE ACUSTICO A PARETE
	ANTENNA PER IMPIANTO SIRI
	PROIETTORE
	CENTRALE DI AMPLIFICAZIONE DA RACK
	BADGE MARCATEMPO
	TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA
	INTERRUTTORE DIFF. MAGNETOTERMICO 6ps DE250/10AC

PIANTA PIANO PRIMO Q.TA 106.18

università degli studi di napoli federico II
ripartizione edilizia

MSA00.1761S
Complesso di Monte S. Angelo

MSA00 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE ESISTENTI NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE SANT'ANGELO

PROGETTO ESECUTIVO

responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Lanzetta
capo progetto: ing. Giovanni D'Alessio
coordinatore progettazione: ing. Francesco Ferraro

gruppo di progettazione
geom. Francesco Ferraro
geom. Giovanni Scognamiglio

IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

codice elaborato				data	aggiorn.	scala
SE	ES02	01				1:100